

AF- RO 125-3 käänteisosmoosilaite



Käänteisosmoosilaitteen jälkeen vesi täytyy mineralisoida uudelleen, jota varten käänteisosmoosilaitteen jälkeen asennetaan puhtaan veden säiliö (n. 300 L / korkeus 100 cm / halkaisija 65 cm) ja korotuspumppu kiinteistön käyttövesiverkoston.

Puhtaan veden säiliö voidaan räätälöidä käytettävissä olevan tilan mukaisesti joko suuremmaksi tai pienemmäksi

Nämä sisältyvät toimitukseen.

AF-RO 125-3 TEKNISET TIEDOT

Syöttövesi (m ³ /vrk) max.	4,7
Puhtaan veden tuotto (m ³ /vrk) max.	1,9
Ohivirtaus (m ³ /vrk) max.	2,8
Saanto syötetystä vedestä (%)	40
Käänteisosmoosikalvojen lukumäärä	1 kpl
Kalvopatruunan koko	4" x 21"
Syöttöveden yhteen koko	3/4"
Puhtaan veden yhteen koko	1/2"
Ohivirtausyhde	1/2"
Tehontarve (Kw)	0.37
Käyttöjännite	240 V AC
PÄÄMITAT	
Korkeus (mm)	400
Leveys (mm)	850
Syvyys (mm)	400
Massa (kg)	40
Puhtaan veden säiliön tilavuus	n. 300 L
Paineenkorotuspumpun paine (240VAC)	10 bar

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi